Anexo 12

# USINA DE BAYGORRIA
## NIVELES, CAUDALES Y SALTOS

### Con Embalse en Paso del Puerto +38.00

| Nivel superior Baygorria | Duración | Q total Baygorria | Nivel aguas abajo Bayg. | Salto |
|---|---|---|---|---|
| m | % | m³/s. | m | m |
| 55.00 | – | 9.000 | 51.80 | 3.20 |
| 54.00 | – | 5.000 | 46.86 | 7.14 |
| " | 0 | 2.250 | 42.90 | 11.10 |
| " | 1 | 1.960 | 41.95 | 12.05 |
| " | 2 | 1.825 | 41.65 | 12.35 |
| " | 3 | 1.675 | 41.35 | 12.65 |
| " | 4 | 1.475 | 40.89 | 13.11 |
| " | 5 | 1.250 | 40.36 | 13.64 |
| " | 6 | 1.100 | 40.00 | 14.00 |
| " | 7 | 985 | 39.77 | 14.05 |
| 53.50 | 8 | 880 | 39.40 | 14.10 |
| " | 9 | 810 | 39.28 | 14.22 |
| " | 10 | 770 | 39.16 | 14.34 |
| " | 11 | 745 | 39.11 | 14.39 |
| " | 12 | 725 | 39.08 | 14.42 |
| " | 13 | 710 | 39.06 | 14.44 |
| " | 14 | 700 | 39.04 | 14.46 |

### Sin Embalse en Paso del Puerto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55.00 | – | 9.000 | 51.78 | 3.22 |
| 54.00 | – | 5.000 | 46.66 | 7.34 |
| " | 0 | 2.250 | 41.94 | 12.06 |
| " | 1 | 1.960 | 41.32 | 12.68 |
| " | 2 | 1.825 | 40.98 | 13.02 |
| " | 3 | 1.675 | 40.59 | 13.41 |
| " | 4 | 1.475 | 40.08 | 13.92 |
| " | 5 | 1.250 | 39.47 | 14.53 |
| " | 6 | 1.100 | 39.03 | 14.97 |
| " | 7 | 985 | 38.65 | 15.35 |
| " | 8 | 880 | 38.32 | 15.68 |
| " | 9 | 810 | 38.05 | 15.95 |
| " | 10 | 770 | 37.92 | 15.75 |
| 53.50 | 11 | 745 | 37.82 | 15.68 |
| " | 12 | 725 | 37.76 | 15.74 |
| " | 13 | 710 | 37.70 | 15.80 |
| " | 14 | 700 | 37.65 | 15.85 |

### Salto H (embalse 53.50 Baygorria)

| Qm³/s total | Qm³ por turbina | Sin Puerto | Con Puerto +38.00 | Máx. sin cavit. |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 180 | 16.46 | 14.79 | 18.67 |
| 270 | 135 | 17.94 | 15.25 | 20.15 |
| 135 | 135 | 18.80 | 15.41 | 20.15 |

Ing. Jefe [signature] 16.III.1953

Ing. Consultor [signature] 5479 - A-bcc.